

Raadpleeg onze volledige gids op
proximus.be/bouwen



Voorbeelden glasvezel
Verdeelkast:



17-48 units




2-16 units

Appartementsgebouwen aansluiten op Fiber

1

Gemeenschappelijke technisch lokaal



- ✗ Zorg voor een **water- en gasdichte** muurdoorboring door de buitenwand.
- ✗ Voorzie een aparte **wachtbuis** met gladde binnenwand tot de rooilijn (min. diameter 50mm).
- ✗ Voorzie voldoende **vrije ruimte** voor de Proximus apparatuur.

2

Technisch lokaal per appartement/unit

- ✗ Voorzie een **houten bord** van 50x70 cm voor de plaatsing van het terminatiepunt door Proximus en de actieve apparatuur bij activatie.
- ✗ Opgelet: het terminatiepunt is een **opbouwdoosje** en kan niet in de muur worden ingebouwd!



3

Verticale bekabeling tussen technisch lokaal & appartement/unit

- ✗ 1 kabel met 2 **single-mode** optische vezels type G657A1 of G657A2
- ✗ 3 gekwalificeerde fiberkabels verkrijgbaar bij vertrouwde groothandel:
 - o Aginode LANmark-OF Dropcable
 - o Prysmian FTTH indoor drop optical cable
 - o B-Cables Drop cable
- ✗ **Geen smarttubes** als interne bekabeling!



4

Overlengte & labeling

- ✗ **5 meter** overlengte in technisch lokaal
- ✗ **3 meter** overlengte in appartement/unit
- ✗ **Labeling** aan beide uiteinden met nummer van appartement/verdieping/blok



5

Dienstlijnen gemeenschappelijke delen (alarmen, laadpalen, ...)

- ✗ **Noodvoeding** te voorzien in geval van stroomuitval
- ✗ Correcte **bekabeling** te voorzien indien apparatuur in andere ruimte
- ✗ Gelieve voor liften een **mobiele oplossing** te voorzien (aan te vragen bij liftleverancier)



Connecting
the future
starts with you!

